

連續自動監測紀錄月報表

中華民國107年3月31日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P001	
項目 日期	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	DUST	MASS	H ₂ O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氧氣	粉塵濃度	排放流率	水份	鹽酸	不透光率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	6.30	50.83	19.25	14.79	2.19	62956.63	24.10	8.99	1.10	113.14	11.11
02	9.20	56.58	19.61	15.04	2.19	59424.88	23.95	10.32	1.10	114.18	10.97
03	8.74	59.57	14.23	15.25	2.32	57361.05	23.88	11.01	1.16	113.49	10.94
04	8.86	53.28	14.66	15.11	2.54	58742.01	24.13	10.44	1.27	114.11	10.97
05	8.43	53.71	15.23	15.29	2.49	56636.97	23.39	10.35	1.25	112.95	10.88
06	4.54	54.59	17.65	15.44	1.93	55834.22	21.96	9.93	0.97	109.48	10.92
07	8.36	52.12	14.78	15.40	1.89	55825.10	22.82	11.13	0.94	111.02	10.88
08	3.35	54.81	10.39	15.69	1.89	54330.71	21.25	11.70	0.95	106.73	11.05
09	2.16	42.78	13.14	15.78	1.71	53949.30	21.33	8.94	0.86	104.67	11.08
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	7.70	59.22	33.73	14.46	1.65	94710.26	23.01	8.49	0.83	113.05	16.02
14	5.78	58.00	28.73	14.63	1.80	92211.13	24.13	10.64	0.90	114.47	15.93
15	8.33	75.81	21.38	15.03	2.00	78467.98	17.28	11.94	1.00	114.71	14.40
16	7.95	73.12	26.50	15.22	2.04	63665.65	6.89	10.92	1.02	113.39	11.95
17	8.71	84.16	22.17	15.20	1.97	63992.37	7.28	12.10	0.99	113.25	11.96
18	8.40	81.07	20.78	15.12	1.99	64454.07	6.45	13.11	0.99	114.52	11.92
19	8.32	74.28	18.44	15.14	2.08	64213.65	6.51	12.38	1.04	115.00	11.94
20	7.37	74.75	19.79	15.19	2.18	64073.58	6.18	11.07	1.09	113.34	11.96
21	3.08	74.12	21.31	15.30	1.81	63483.56	7.43	12.15	0.90	110.50	11.98
22	3.00	75.87	22.11	15.34	1.38	63005.40	7.95	12.67	0.69	110.45	11.98
23	5.82	76.62	22.40	15.33	1.28	62850.17	7.92	14.52	0.64	112.05	11.99
24	7.93	81.24	22.27	15.23	1.56	63931.27	7.52	12.64	0.78	113.83	12.03
25	8.73	81.35	21.60	15.15	1.88	64486.18	7.20	11.18	0.94	115.12	12.02
26	9.31	79.34	15.94	15.16	1.91	64412.71	7.06	9.86	0.96	114.65	12.00
27	8.33	78.71	14.47	15.21	1.94	63842.36	6.35	12.73	0.97	114.23	11.99
28	9.29	71.08	20.87	14.99	1.99	66035.80	5.88	11.31	1.00	115.34	11.98
29	9.69	73.29	19.16	14.99	2.01	65921.36	6.19	8.70	1.01	116.07	11.98
30	9.19	69.19	19.04	15.05	3.00	65340.36	6.40	1.27	1.50	115.66	11.98
31	11.80	74.03	19.79	15.11	2.05	64862.39	6.94	8.68	1.02	115.49	12.01
監測日數	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
平均值	7.45	67.63	19.62	15.17	1.99	64607.90	13.62	10.68	1.00	113.03	12.03
最大值	11.80	84.16	33.73	15.78	3.00	94710.26	24.13	14.52	1.50	116.07	16.02
發生日期											
最小值	2.16	42.78	10.39	14.46	1.28	53949.30	5.88	1.27	0.64	104.67	10.88
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----

備註

廠長

維修組長

操作組長

值班主管

連續自動監測紀錄月報表

中華民國107年3月31日

				管制編號		F0501686		煙道排放口編		P002	
項目 日期	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	DUST	MASS	H ₂ O	HCL	OPAC	TEMP	VEL
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	氧氣	粉塵濃 度	排放流率	水份	鹽酸	不透光 率	溫度	流速
	ppm	ppm	ppm	%	mg/m ³	Nm ³ /hr	%	ppm	%	°C	m/s
01	7.36	59.98	14.82	14.05	2.83	73506.53	18.60	8.95	1.41	121.21	11.92
02	8.05	62.13	16.79	14.06	2.84	74782.66	18.05	13.69	1.42	123.00	12.21
03	7.49	63.94	15.96	14.06	2.83	74167.09	17.88	16.34	1.42	122.43	12.09
04	7.44	54.27	18.35	13.80	2.83	74786.04	17.62	9.57	1.41	122.91	11.77
05	7.42	52.68	25.19	13.81	2.80	74031.19	18.62	9.73	1.40	122.18	11.65
06	6.80	65.81	18.66	14.03	2.81	73414.13	19.76	9.18	1.41	120.22	11.85
07	8.24	65.50	17.39	14.03	2.84	73616.38	19.76	8.43	1.42	121.62	11.94
08	6.00	71.10	11.21	14.08	2.83	72200.33	20.64	8.92	1.42	119.14	11.71
09	5.90	70.48	13.61	14.05	2.86	74326.66	20.30	12.04	1.43	118.55	11.97
10	7.90	61.81	24.20	13.78	2.93	77162.82	20.28	11.14	1.46	119.47	12.02
11	7.53	53.04	23.32	13.58	2.88	78549.12	19.71	15.45	1.44	120.66	11.92
12	6.24	47.60	27.32	13.39	2.91	82897.39	17.74	0.82	1.45	119.20	12.22
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	7.84	57.35	31.02	14.15	2.87	74924.32	19.71	7.61	1.44	122.03	12.38
15	7.74	60.01	27.39	14.15	2.85	73132.91	20.27	10.00	1.42	121.59	12.06
16	7.45	64.37	23.53	14.18	2.86	74198.57	20.20	9.42	1.43	120.89	12.15
17	7.82	68.00	13.30	14.49	2.88	74745.34	21.84	11.41	1.44	121.30	12.51
18	7.49	62.91	12.57	14.33	2.87	76173.15	20.58	12.67	1.44	122.00	12.43
19	7.41	65.04	18.38	14.39	2.87	75227.03	20.49	7.39	1.43	122.39	12.41
20	7.12	64.50	18.24	14.34	2.90	76030.12	19.69	5.34	1.45	121.20	12.41
21	6.27	75.21	12.29	14.63	2.96	73788.35	21.41	7.18	1.48	118.85	12.53
22	6.33	81.53	13.99	14.68	3.01	74097.64	21.53	9.39	1.51	118.66	12.68
23	7.55	70.79	18.95	14.57	3.01	75189.97	20.86	7.66	1.51	119.88	12.69
24	8.07	68.77	15.52	14.51	3.02	74967.86	21.18	8.42	1.51	121.42	12.56
25	8.35	64.25	15.93	14.54	2.99	74475.29	21.12	8.53	1.50	122.57	12.58
26	7.83	59.67	18.82	14.38	2.96	75811.46	20.24	6.01	1.48	122.05	12.48
27	7.28	65.13	16.35	14.38	3.01	77201.50	19.31	5.28	1.50	121.65	12.71
28	7.47	58.06	24.19	14.11	3.00	79359.81	19.23	7.61	1.50	123.37	12.59
29	8.02	59.04	22.71	14.09	3.00	78721.59	19.18	9.40	1.50	124.21	12.49
30	7.90	59.06	19.20	14.18	3.01	78259.74	19.29	9.04	1.50	124.12	12.57
31	8.41	59.58	22.72	14.17	2.94	77528.26	20.20	16.74	1.47	122.90	12.39
監測日數	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
平均值	7.42	63.05	19.06	14.17	2.91	75575.78	19.84	9.45	1.45	121.39	12.26
最大值	8.41	81.53	31.02	14.68	3.02	82897.39	21.84	16.74	1.51	124.21	12.71
發生日期											
最小值	5.90	47.60	11.21	13.39	2.80	72200.33	17.62	0.82	1.40	118.55	11.65
發生日期											
超標準時數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準值	150	220	150	-----	-----	-----	-----	60	20	-----	-----
備註											

廠長

維修組長

操作組長

值班主管